

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Бурановского сельсовета
В.В. Суханова
«06» сентября 2015 г.



Отчет о техническом обследовании объекта теплоснабжения

Встроенное нежилое помещение, расположенное в здании Дом культуры (дом досуга), расположенной по адресу: Алтайский край, Павловский район, п. Бурановка пер. Центральный, 1.

Комиссия в составе:

Председатель:

Глава Бурановского сельсовета

В.В. Суханова

Члены комиссии:

Директор МУП «ПКС»

В.Н. Черников

Главный инженер МУП «ПКС»

С.В. Толстов

Провела обследование объекта теплоснабжения, включая основное оборудование, установила следующее:

№ п/п	Наименование имущества	Основные характеристики	Год ввода в эксплуатацию	Результаты обследования
1.	Встроенное нежилое помещение, расположенное в здании Дом культуры (дом досуга): Алтайский край, Павловский район, п. Бурановка пер. Центральный, 1	14,9 кв.м.	1989	Техническое состояние удовлетворительное, к эксплуатации пригодно

№ п/п	Наименование котлов, Марка, мощность	Кол-во, шт.	Год начала эксплуатации	Результаты обследования
1	Котёл низкотемпературный газовый прямоточный водяной нагревательный ГЦО 29-06 «Сибиряк» № 3553, 29 Квт.	1	2001	Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей
2	Котёл низкотемпературный газовый прямоточный водяной нагревательный ГЦО 29-06 «Сибиряк» № 359,9 29 Квт.	1	2002	Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей
3	Котёл низкотемпературный газовый прямоточный водяной нагревательный ГЦО 29-06 «Сибиряк» № 3593, 29 Квт.	1	2001	Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей
4	Котёл низкотемпературный газовый прямоточный водяной нагревательный ГЦО 29-06 «Сибиряк» № 3601, 29 Квт.	1	2001	Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей
5	Котёл водогрейный отопительный КС-Г-40, 40 Квт.	1	2014	Практически новое оборудование, бывшее в недолгой эксплуатации и не требующее ремонта или замены каких-либо частей

Председатель:

Глава Бурановского сельсовета

Члены комиссии:

Директор МУП «ПКС»

Главный инженер МУП «ПКС»

В.В. Суханова

В.В. Суханова



В.Н. Черников

С.В. Толстов